

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**документов, обеспечивающих необходимый уровень**  
**пожарной безопасности на объекте**



Указанный перечень включает в себя необходимый обязательный минимум документов, разработка и наличие которых предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме")

Наименование документа	Основание для подготовки документа	Примечание
Декларация пожарной безопасности	ч.5, чт.6, ст.64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности	Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1
Инструкция о мерах пожарной безопасности	п.2, п.460, п.461 Правил противопожарного режима в РФ	Разрабатывается в отношении каждого объекта защиты (за искл. индивидуальных жилых домов), в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.



Документы об обучении работников организации мерам пожарной безопасности: проведении противопожарного инструктажа, прохождения пожарно-технического минимума	п.3 Правил противопожарного режима в РФ	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" предусматривает наличие:  - журнала учета проведения инструктажей по пожарной безопасности;  - программ проведения противопожарных инструктажей;  - специальные программы пожарно-технического минимума (в случае проведения обучения ПТМ без отрыва от производства) и документы, подтверждающие проведение обучения (протоколы, удостоверения и т.п.).  Формы вышеуказанных документов изложены в приложениях к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 №645
Документ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность	п.4 Правил противопожарного режима в РФ	
Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время	п.9 Правил противопожарного режима в РФ	Разрабатывается для объектов с ночным пребыванием людей
Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	п.12 Правил противопожарного режима в РФ	Разрабатывается для объектов с массовым пребыванием людей (50 и более человек)



Документы, подтверждающие проведение практических тренировок по эвакуации людей при пожаре	п.12 Правил противопожарного режима в РФ	Тренировка проводится на объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек).  Более подробно о тренировках по эвакуации – см. <a href="https://vk.cc/8n8uKr">https://vk.cc/8n8uKr</a>
Акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	п.21 Правил противопожарного режима в РФ	Проводится при наличии конструкций, подвергнутых огнезащитной обработке. Проверка состояния огнезащитной обработки (при отсутствии в инструкции предприятия изготовителя средства огнезащиты сроков периодичности) проводится не реже 1 раза в год.  Для культурно-просветительных и зрелищных учреждений – дополнительно см. п.108 Правил.
Протокол эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах	п.24 Правил противопожарного режима в РФ	Проводится при наличии таковых - не реже 1 раза в 5 лет. См. также ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»
Документы о проведении периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты	п.24 Правил противопожарного режима в РФ	Проводится при наличии таких средств. Организуется в соответствии с технической документацией или паспортом на данное изделие



Акт проведения работ по очистке вентиляционных систем (камер, циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов	п.50 Правил противопожарного режима в РФ	Работы проводятся не реже 1 раза в год. Для производственных объектов – дополнительно см. п.144 Правил.
Инструкция о порядке использования лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений"	п.54 Правил противопожарного режима в РФ	Разрабатывается на объектах, оборудованных лифтами, имеющими режим работы "транспортирование пожарных подразделений". Должны быть вывешены непосредственно у органов управления кабиной лифта.
Акт (акты) проверки работоспособности источников наружного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода	п.55 Правил противопожарного режима в РФ	Проверка организуется не реже 2 раз в год (весной и осенью).  Подробнее о проверках <a href="https://vk.cc/8XBzTS">https://vk.cc/8XBzTS</a>
Журнал проверок работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов	п.59 Правил противопожарного режима в РФ	Проводится при наличии такого оборудования. Проверка работоспособности задвижек с электроприводом – не реже 2 раз в год. Проверка пожарных насосных агрегатов - ежемесячно
Акты проверки систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации, пожаротушения, система оповещения управления эвакуацией людей в случае пожара, система дымоудаления и т.п.)	п.61 Правил противопожарного режима в РФ	В настоящий момент периодичность проверки Правилами не устанавливается. Уточняется, что проверка работоспособности проводится в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами.
Годовой план-график проведения регламентных работ по техническому	п.63 Правил противопожарного режима в РФ	Составляется с учетом технической документации заводов-изготовителей



обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты, установленных на объекте		
Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	п.64 Правил противопожарного режима в РФ	Разрабатывается при наличии соответствующего дежурного персонала и/или диспетчерского пункта (пожарного поста)
Журнал учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения	п.478 Правил противопожарного режима в РФ	Журнал произвольной формы

